

| 有害物質の種類 | | 許容限度 |
|---|---|-----------------|
| カドミウム及びその化合物 | | 0.03mg Cd/L |
| シアン化合物 | | 1 mg CN/L |
| 有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。） | | 1mg/L |
| 鉛及びその化合物 | | 0.1 mg Pb/L |
| 六価クロム化合物 | | 0.5 mg Cr(VI)/L |
| 砒素及びその化合物 | | 0.1 mg As/L |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | | 0.005 mg Hg/L |
| アルキル水銀化合物 | | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル | | 0.003mg/L |
| トリクロロエチレン | | 0.1mg/L |
| テトラクロロエチレン | | 0.1mg/L |
| ジクロロメタン | | 0.2mg/L |
| 四塩化炭素 | | 0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン | | 0.04mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン | | 1mg/L |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.4mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン | | 3mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.06mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン | | 0.02mg/L |
| チウラム | | 0.06mg/L |
| シマジン | | 0.03mg/L |
| チオベンカルブ | | 0.2mg/L |
| ベンゼン | | 0.1mg/L |
| セレン及びその化合物 | | 0.1 mg Se/L |
| ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの： | 10 mg B/L |
| | 海域に排出されるもの： | 230 mg B/L |
| ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの： | 8 mg F/L |
| | 海域に排出されるもの： | 15 mg F/L |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量： | 100mg/L |
| 1,4-ジオキサン | | 0.5mg/L |